

Dnia 26.11.2025r otrzymaliśmy pytanie od Wykonawcy:

Po przeanalizowaniu zapytania ofertowego informuję, że w przypadku montażu rolet zewnętrznych do wnęki okiennej konieczne jest wykonanie przewiertu przez ramę okna. W tym przypadku średnica przewiertu w celu przeprowadzenia taśmy wynosi minimum 18 mm. W przypadku montażu downękowego stosuje się linkę, dzięki czemu przewiert jest dużo mniejszy i wynosi około 13 mm.

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie linki.

Warunkiem udzielenia zamówienia jest dostawa rolet otwieranych/zamykanych ręcznie.

**SPECJALISTA
DS. FINANSOWYCH**
Gabriela Nowak